



図 H.3 津波起因事象階層イベントツリー

表 H.2 津波 PRA 対象機器リストの作成結果 (例)

設備名称	機器 番号	設置 場所	設備設置 高さ	影響が及ぶ 津波高さ
海水ポンプ	SWP-1	屋外	4.65m	4.65m
海水ポンプ現場操作箱	SWP-1	屋外	6.5m	6.5m
復水ポンプ	—	T/B	-3.65m	10.0m
循環水ポンプ	—	屋外	10.1m	10.1m
タービン動補助給水ポンプ	TD3PU-FWP1	R/B	3.5m	11.4m
余熱除去ポンプ	3RHP1A	R/B	3.5m	11.4m
原子炉補機冷却水ポンプ	CCP1A	C/B	8.7m	11.4m
主変圧器	MTR	屋外	13.5m	13.5m
高電圧用開閉装置	MC-A	C/B	15.8m	15.8m
コントロールセンタ	52/3A1	C/B	15.8m	15.8m
空冷式非常用発電装置	EDGA	屋外	33.3m	33.3m
主蒸気安全弁	MS-527A	R/B	33.6m	33.6m
可搬式消防ポンプ	FIWP	屋外	62.8m	62.8m

《訂正とお詫び》

本書 82 ページにおいて、図版の一部が抜けておりました。  
内容を訂正すると共に、読者の皆様にご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び  
申し上げます。  
恐れ入りますが、本紙をご確認の上、82 ページと差換えてご利用いただきま  
すようお願い申し上げます。