

日本原子力学会 標準委員会 基盤応用・廃炉技術専門部会
第 55 回廃止措置分科会 (R3SC) 議事録

1. 日時 2019年2月21日(木) 13:30~16:30

2. 場所: JANSI 13階 会議室

3.

配布資料

R3SC - 55-1 人事案件(配布なし)

R3SC - 55-2 (社)日本原子力学会 標準委員会 基盤応用・廃炉技術専門部会
第 54 回廃止措置分科会 (R3SC) 議事録(案)

R3SC - 55-3-1 「原子力発電所の廃止措置の基本安全原則」原案

R3SC - 55-3-2 「原子力発電所の廃止措置の基本安全原則」コメント表

R3SC - 55-3-3 「原子力発電所の廃止措置の基本安全原則」本文新旧比較表

R3SC - 55-3-4 基本安全原則と GSR Part6 の対応の整理

R3SC - 55-4-1 「実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画:20XX」原案

R3SC - 55-4-2 「実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画:20XX」コメント表

R3SC - 55-4-3 「実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画:20XX」新旧比較表

3. 出席者: 岡本主査、松原副主査、田中幹事、青井、生駒、石原、岩田、梶谷、黒川、小山、杉山、田村、中村、湊(仲田代理)、鳥居、深田、高塚(堀川代理)、目黒、中野(見上代理)、水越、(20名)

-常時参加者: 杉村、石谷、山岡、高橋(信)、路次

-聴講者: 上野、灰田

4. 議事

(1) 出席者/資料確認

出席者: 委員 20 名の参加があり定数を満たすことを確認した。

(2) 【審議】人事案

人事案件はなし。

(3) 【審議】前回議事録確認

第 54 回の議事録案が承認された。

(4) 【審議】「原子力施設の廃止措置の基本安全原則」審議

R3SC-55-3 シリーズにより原案の説明が行われた。原案については、本会のコメントを反映し、3月第1週から書面審査(投票)に移ることを賛成者多数で可決した。

以下のコメントがあった。

- ・配布資料 55-3-4 を解説につけること。
- ・解説の記載内容について、GSR Part6 から採用しないものも明らかにし、考え方を記載すること。

- ・解説については、文末表現等書きぶりを適切に見直すこと。
 - ・廃止措置対象施設の範囲に関する記載について検討すること。施設外への搬出についても最も安全な状態の達成の観点で検討すること。
 - ・適用範囲となる原子力施設の記載の仕方について、検討すること。
 - ・本文におけるリスクの変化に関する記載や、解説における有害物の記載について検討すること。
- (5) 【審議】「実用発電用原子炉施設の廃止措置の計画:20XX」審議
- R3SC-55-4 シリーズにより原案の説明が行われた。原案については、本会のコメントを反映し、3月第1週から書面審査（投票）に移ることを賛成者多数で可決した。
- 以下のコメントがあった。
- ・廃止措置対象施設の範囲の特定を5.2に記載を追加すること。併せて図1(廃止措置計画の反復プロセス)及び図D.1(廃止措置計画における情報／データのインターフェース)にも反映すること。
 - ・図D.1について、資金確保に関する箇所は削除し、最後に廃止措置計画の確定を追加すること。
 - ・安全評価の判断基準の記載について、事業者自らの判断基準値を定めるように5.6の表現を見直すこと。
 - ・解説には、分科会で議論した事項について記載すること。
- (6) その他、スケジュール等
- 今後の日程は以下のとおり。
- 書面審査は3/4～30日審査を行う。
- 3月末の分科会は延期し、次回分科会は4月に実施する。
- 次回の分科会では全体計画も報告する。

以上